ZUBiT, BD ANTEX Antoni Pyzik ul. Widokowa 220

38-321 Moszczenica

Moszczenica dn.27.03,2020



Gmina Uście Gorlickie

Dotyczy odpowiedzi na zapytanie Gminy Uście Gorlickie.

W ślad za skierowanym do nas zapytaniem w/s naszego stanowiska określonego w temacie podjętym przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w piśmie z dn. 25.03 .2020r nr. PINB.5162.20.2019 informujemy, że jako potencjalny wykonawca nie możemy dać oświadczenia o odporności ogniowej zastosowanej do izolacji stropu nad basenem pianki natryskowej, ponieważ nie jest ona określana za wyjątkiem stwierdzenia, że jest samogasnąca. By określić dla tak wykonanej izolacji odporność ogniową należało by wykonać systemowe osłonięcie np. płytami GPK. Z naszej strony jest propozycja by zamienić piankę na płyty twarde z wełny mineralnej ułożone na izolacji z folii posadzkowej . Wtedy nie będzie wątpliwości, że tak wykonana izolacja będzie identycznej odporności ogniowej jak konstrukcja dachu. Naszą propozycję należało by uzgodnić z projektantem i rzeczoznawcą do spraw przeciwpożarowych.

Z poważaniem Antoni Pyzik

ULTIMUS Rafał Michalik
ul. Jagiellońska 21/3, 33-300 Nowy Sącz
NIP: 734-313-3773

Nowy Sącz 27.03.2020

URZĄD GMINY Uście Gorlickie
KANCELARIA OGÓLNA
Wpłynęło dnia 30. 03. 2020
652
Ilość zał. ..... podpis .....

Gmina Uście Gorlickie

Uście Gorlickie 80

38-315 Uście Gorlickie

DOT.BPŚ.271.1.2020

Odpowiadając na pismo z dnia 27.03.2020 oświadczamy, że docieplenie stropu zostanie wykonane zgodnie z zaleceniami Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gorlicach.

ULTIMUS
USŁUGI BUDOWLANE
Rafał Michalik
ul. Jagiellońska 21/3, 33-300 Nowy Sącz
NIP 734-31-33-773 REGON 120277390